



ÜGYIRATSZÁM: TFAFO-26/ 4 /2019  
ÜGYINTÉZŐ: PALCSÓ PÉTER  
TELEFON: +36-1-459-7735  
FAX: +36-1-459-7668  
E-MAIL: tavhoengedelyezes@mekh.hu

**HATÁROZAT SZÁMA: 874/2019**

**TÁRGY:** AZ 1142/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT  
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

**HATÁROZATOT:**

- I.1. A Hivatal a **KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság** (9330 Kapuvár, Piac tér 3/7.; cégjegyzékszám: 08-09-018399; adószám: 14825394-2-08; a továbbiakban: **Engedélyes**) a 2012. december 6. napján kelt 1142/2012. számú határozattal – Kapuvár városát illetően – kiadott távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) **módosítása iránti kérelmének helyt ad.**
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett és hivatalból végzett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja.**
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt leróta.  
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

## INDOKOLÁS

### Előzmények

Az Engedélyes a 2018. augusztus 13-án kelt – a Hivatalnál 2018. augusztus 13-án érkezett – levelében kérte az Engedély módosítását.

Az Engedélyes a kérelmét azzal indokolta, hogy három telephelyén tüzelőberendezés cserét valósított meg, tovább egy új távhőtermelő telephelyet létesít.

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta az alábbi mellékleteket:

1. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat;
2. A „Fő téri telephely” levegőtisztaság-védelmi engedélye;
3. A „Fő téri telephely” elvi kapcsolási rajza;
4. A „Gesztenye sor telephely” levegőtisztaság-védelmi engedélye;
5. A „Gesztenye sor telephely” elvi kapcsolási rajza
6. Az „Ifjúság úti telephely” levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye;
7. Az „Ifjúság úti telephely” elvi kapcsolási rajza;
8. A „Margit Híd utcai telephely” elvi kapcsolási rajza;
9. A létesítmények tulajdonviszonyairól szóló nyilatkozat;
10. Az 5 évre szóló üzleti terv.

A Hivatal a beadványt megvizsgálta és megállapította, hogy annak kiegészítése szükséges, ezért a 2018. szeptember 24-én kelt végzésben tényállás tisztázás teljesítésére hívta fel az Engedélyest 10 napos határidő tűzése mellett. Ennek keretében kérte, hogy az Engedélyes küldje meg a Hivatal részére az alábbi dokumentumokat:

1. A létesítési engedélyezéshez nem kötött létesítményre (Margit Híd utcai telephely) vonatkozóan elkészített, a megújuló energiahordozó felhasználásáról szóló vizsgálat teljes dokumentációja.
2. A Margit Híd utcai telephelyre vonatkozó levegőtisztaság védelmi engedélyt, vagy pontforrás-üzemeltetési engedély;
3. A Margit Híd utcai telephelyre (cím: 9330 Kapuvár, Margit Híd utca 17.) vonatkozó hiteles tulajdoni lap;
4. Nyilatkozat arról, hogy az egyes telephelyeken a 'Rendelkezésre álló hőteljesítmény', miért alacsonyabb jelentős mértékben a 'Beépített (névleges) hőteljesítmény'-nél;
5. Nyilatkozat arról, hogy a Margit Híd utcai telephelyen feltüntetett 2 db 30 kW teljesítményű termoventilátor milyen helyiségek fűtésére szolgál;
6. Nyilatkozat arról, hogy a Margit Híd utcai telephelyen feltüntetett 2 db ún. „Meglévő távhő hőcserélő” kazánköri közbeiktatása műszakilag miért indokolt;
7. Nyilatkozat arról, hogy a Margit Híd utcai telephelyet milyen jogcímen használják, a jogcímet alátámasztó megállapodás másolatának csatolásával.

Az Engedélyes a 2018. október 3-án kelt – a Hivatalnál 2018. október 3-án érkezett – beadványával, és a 2018. október 4-én kelt – a Hivatalnál 2018. október 4-én érkezett – beadványával a 2. pont kivételével a felhívásban foglaltakat teljesítette.

A Hivatal a 2018. december 11-én kelt végzésével az eljárást felfüggesztette a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 7555-3/2018 iktatószámú, „Margit Híd utcai 17. szám alatti telephelyre” vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély ügyében hozott véglegessé vált döntésig.

Az Engedélyes a 2019. január 15-én kelt – a Hivatalnál 2019. január 15-én érkezett – beadványában megküldte a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 310-1/2019 iktatószámú, a „Margit Híd utcai 17. szám alatti telephelyre” vonatkozó – a levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezés ügyében hozott – véglegessé vált döntését, így sor kerülhetett a Hivatal eljárásának lefolytatására.

### Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során beküldött dokumentumokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a továbbiakban: **Tszt.-Vhr.**) foglaltaknak.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyes által a kérelemben feltüntetett „*Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség*” értékének megadott telephelyi értékeket a Hivatal nem találta megalapozottnak, mivel az nem felel meg az engedélykérelem formanyomtatványában definiált „*Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség*” fogalmának:

*„Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség (adott üzemállapotban a telephelyről, a hőcsatlakozási pontokon kiadható egyidejű hőteljesítmény, figyelembe véve a villamosenergia termelést, a hőtermelő berendezések egyidejű működésének korlátait.) ( $MW_{th}$ )”*

A fenti definíció kizárólag a műszaki megvalósíthatóság alapján határozza meg a „*Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség*”-et, nem a lekötött földgázkapacitás szerint, ezért az értéke a névleges gépkönyvi értékek alapján került megállapításra az Engedélyben.

Az Engedélyesnél történt átalakítások következményeképpen a **Melléklet „A” részének** tartalma a következők szerint módosul:

- A „*Székhelye*” adat „9330 Kapuvár, Szent István király u. 11.”-ről, „9330, Kapuvár Piac tér 3/7.”-re módosul.
- A „*Befektetett eszközök engedélykéréskor*” adat helyett a „*Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor\**” kerül feltüntetésre 16,572 MFT értékkel.
- Az „*Összes beépített hőteljesítménye*” megnevezésű sor értéke 3,16  $MW_{th}$ -ról 3,52  $MW_{th}$ -ra változik.

- Az Ifjúság úti telephely vonatkozásában a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” és a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség” értéke 2,2 MW<sub>th</sub>-ról 1,39 MW<sub>th</sub>-ra csökken, és az „Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” érték helyett a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” kerül feltüntetésre 7 500 GJ/év értékkel.
- A Gesztenye sor telephely vonatkozásában a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” és a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség” 0,6 MW<sub>th</sub>-ról 0,45 MW<sub>th</sub>-ra csökken, és az „Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” érték helyett a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” kerül feltüntetésre 3 000 GJ/év értékkel.
- A Fő téri telephely vonatkozásában a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” 0,36 MW<sub>th</sub>-ról, a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség” 0,24 MW<sub>th</sub>-ról 0,46 MW<sub>th</sub>-ra nő, és az „Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” érték helyett a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” kerül feltüntetésre 1 500 GJ/év értékkel.
- A Melléklet „A” része kiegészül a Margit Híd utcai telephely adataival.

Az Engedélyesnél bekövetkezett átalakítások következményeképpen a **Melléklet „B” részének** tartalma a következők szerint változik:

- Mivel az Engedélyes a korábbiakban mindhárom telephelyén az összes berendezést kicserélte, ezért a Melléklet „B” részének tartalma a jelen módosításban feltüntetett adatokra változik.
- A Melléklet „B” része kiegészül a Margit Híd utcai elnevezésű telephellyel.

Az Engedélyes kérelmén túl a **Melléklet „A” részének** tartalma az alábbiak szerint módosul:

- A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatait tartalmazó altáblázatok esetében az „Energiahordozó származása és beszerzési módja” megnevezésű sorokban eddig feltüntetett adat „GDF SUEZ, szabadpiac”-ról „földgáz elosztó hálózat, szabadpiac”-ra módosul, tekintettel arra, hogy a felhasznált energiahordozó beszerzésére szerződött szabadpiaci partner időről időre változhat, és ez jellemzően nincs közvetlen befolyással a távhőellátás biztonságára.
- Az „A/2. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” megnevezésű táblázatok esetében a 18-25. sorok törlésre kerülnek, tekintettel arra, hogy azok a létesítésre vonatkozó információkat tartalmazták, így a működési engedélyben indokolatlan azok feltüntetése.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. b) pontja rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevitelével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapszik. Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja a közigazgatási per lehetőségét. A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél benyújtásától függetlenül történő

hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik. A véglegessé vált határozatot – a személyes és védett adatok kivételével – a Tszt. 4. § (5) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közzéteszi.

Budapest, 2019. március

**dr. Dorkota Lajos**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Dr. Grabner Péter**  
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:  
1./ KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Kft.  
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály  
3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (tájékoztatásul)

## Melléklet

„A”

### A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Kft
3.	Székhelye	-	9330 Kapuvár, Piac tér 3/7.
4.	Létesítő okiratának kelte	dátum	2009. június 29.
5.	Cégformája	-	korlátolt felelősségű társaság
6.	Cégjegyzék száma	-	08-09-018399
7.	Adószáma	-	14825394-2-08
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	10, 5
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*	MFt	16,572*
10.	Tevékenységi köre		
11.	Főtevékenység	-	3530'08 Gőzellátás légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	Cégkivont szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	-
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	3,52

\* A jelen Engedély vonatkozásában az Engedélyes csak a módosítás előtti értéket tudta hitelt érdemlően megadni, ezért itt a jelen módosítás előtti érték szerepel.

**A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai**

**a) Telephely**

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Ifjúság úti telephely
2.	Telephely címe	-	9330. Kapuvár, Ifjúság út 3.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,39
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,39
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	7 500
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1980. Rekonstrukció 2014.12.10. és 2017.10.23.

**b) Telephely**

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Geszténye sor telephely
2.	Telephely címe	-	9330 Kapuvár, Geszténye sor 1.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,45
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,45
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	3 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
11.	címe	-	-
12.	Hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1980. Rekonstrukció 2014.10.03. és 2017.10.23.



**c) Telephely**

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Fő téri telephely
2.	Telephely címe	-	9330 Kapuvár, Fő tér 16-18.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,46
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,46
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	1 500
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
11.	címe	-	-
12.	Hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1980. Rekonstrukció 2014.12.10.

**d) Telephely**

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Margit Híd utcai telephely
2.	Telephely címe	-	9330 Kapuvár, Margit Híd utca 17.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,22
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,22
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	6 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
11.	címe	-	-
12.	Hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	2018.09.23.

„ B”

**Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai**

**a) Telephely megnevezése: Ifjúság úti telephely**

**Melegvíz kazánok**

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
		1.	2.	3.
<b>Helyszám</b>	-	1.	2.	3.
Gyártó	-	Viessmann	Viessmann	Buderus
Típus	-	Paromat Simplex	Vitoplex 100	GE 434
Tüzelőanyag fajtája		földgáz	földgáz	földgáz
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/ nem	nem	nem	nem
Névleges teljesítmény	MW	0,9	0,29	0,2
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	38,5	12,3	8,5
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	60	60	60
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2014.12.10.	2017.10.23.	2017.10.23.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2030.12.31.	2030.12.31.	2030.12.31.

**b) Telephely megnevezése: Gesztenye sor telephely**

**Melegvíz kazánok**

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
		1.	2.	3.
<b>Helyszám</b>	-	1.	2.	3.
Gyártó	-	Viessmann	Viessmann	Viessmann
Típus	-	Paromat Simplex	Paromat Simplex	Vitoplex 100
Tüzelőanyag fajtája		földgáz	földgáz	földgáz
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/ nem	nem	nem	nem
Névleges teljesítmény	MW	0,11	0,11	0,23
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	5	5	10
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	60	60	60
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2014.10.03	2014.10.03	2017.10.23
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2030.12.31	2030.12.31	2030.12.31

**c) Telephely megnevezése: Fő téri telephely**

**Melegvíz kazánok**

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
		1.	2.
<b>Helyszám</b>	-		
Gyártó	-	Buderus	Buderus
Típus	-	GE 315	GE 315
Tüzelőanyag fajtája		földgáz	földgáz
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/ nem	nem	nem
Névleges teljesítmény	MW	0,23	0,23
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	10	10
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	60	60
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2014.12.10.	2014.12.10.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2030.12.31.	2030.12.31.

**d) Telephely megnevezése: Margit Híd utcai telephely**

**Melegvíz kazánok**

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
		1.	2.	3.
<b>Helyszám</b>	-			
Gyártó	-	Viessmann	Viessmann	Bosch
Típus	-	Vitoplex 100	Vitoplex 100	UNI 3000 F
Tüzelőanyag fajtája		földgáz	földgáz	földgáz
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/ nem	nem	nem	nem
Névleges teljesítmény	MW	0,17	0,23	0,82
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	7,5	10,5	35,5
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	60	60	60
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2018.09.23.	2018.09.23.	2018.09.23.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2030.12.31.	2030.12.31.	2040.12.31.